

	Scenarie 1	Scenarie 2B	Scenarie 2A	Scenarie 3
		Jf. Willumsen fortsætter med gas indtil der udrulles fjernvarme i området. Der indlægges et rør uden forsyning for at spare gravearbejde på matriklen når fjernvarme udrulles i 2030. Tilsluttes Vestforbrænding (prisstigning indlægges fra 2030)	Jf. Willumsen fortsætter med gas indtil der udrulles fjernvarme i området. Der indlægges et rør uden forsyning for at spare gravearbejde på matriklen når fjernvarme udrulles i 2030. Tilsluttes Vestforbrænding	J.F Willumsen tilsluttes fjernvarme inden fjernvarmeudrulningen foretages. Dette kan ske fordi der allerede ligger et hovedforsyningsrør i J.F willumsensvej (EON)
Etablerings-	-	341.560	341.560	120.000
år 2025	240.500	240.500	240.500	260.738
år 2026	240.500	240.500	240.500	260.738
år 2027	240.500	195.000	195.000	260.738
år 2028	240.500	195.000	195.000	260.738
år 2029	240.500	195.000	195.000	260.738
år 2030	240.500	195.000	195.000	260.738
år 2031	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2032	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2033	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2034	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2035	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2036	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2037	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2038	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2039	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2040	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2041	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2042	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2043	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2044	240.500	211.563	195.000	260.738
år 2045	240.500	211.563	195.000	260.738

	Scenarie 1	Scenarie 2B	Scenarie 2A	Scenarie 3
		Jf. Willumsen fortsætter med gas indtil der udrulles fjernvarme i området. Der indlægges et rør uden forsyning for at spare gravearbejde på matriklen når fjernvarme udrulles i 2030. Tilsluttes Vestforbrænding (prisstigning indlægges fra 2030)	Jf. Willumsen fortsætter med gas indtil der udrulles fjernvarme i området. Der indlægges et rør uden forsyning for at spare gravearbejde på matriklen når fjernvarme udrulles i 2030. Tilsluttes Vestforbrænding (prisstigning indlægges fra 2030)	J.F Willumsen tilsluttes fjernvarme inden fjernvarmeudrulningen foretages. Dette kan ske fordi der allerede ligger et hovedforsyningsrør i J.F willumsensvej (EON)
Akkumulerede udgifter	Jf. Willumsen fortsætter med gas	Vestforbrænding (prisstigning indlægges fra 2030)	Vestforbrænding (prisstigning indlægges fra 2030)	willumsensvej (EON)
år 2025	240.500	582.060	582.060	380.738
år 2026	481.000	822.560	822.560	641.476
år 2027	721.500	1.017.560	1.017.560	902.214
år 2028	962.000	1.212.560	1.212.560	1.162.952
år 2029	1.202.500	1.407.560	1.407.560	1.423.689
år 2030	1.443.000	1.602.560	1.602.560	1.684.427
år 2031	1.683.500	1.814.123	1.797.560	1.945.165
år 2032	1.924.000	2.025.685	1.992.560	2.205.903
år 2033	2.164.500	2.237.248	2.187.560	2.466.641
år 2034	2.405.000	2.448.810	2.382.560	2.727.379
år 2035	2.645.500	2.660.373	2.577.560	2.988.117
år 2036	2.886.000	2.871.935	2.772.560	3.248.855
år 2037	3.126.500	3.083.498	2.967.560	3.509.593
år 2038	3.367.000	3.295.060	3.162.560	3.770.330
år 2039	3.607.500	3.506.623	3.357.560	4.031.068
år 2040	3.848.000	3.718.185	3.552.560	4.291.806
år 2041	4.088.500	3.929.748	3.747.560	4.552.544
år 2042	4.329.000	4.141.310	3.942.560	4.813.282
år 2043	4.569.500	4.352.873	4.137.560	5.074.020
år 2044	4.810.000	4.564.435	4.332.560	5.334.758
år 2045	5.050.500	4.775.998	4.527.560	5.595.496